



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

П Р И К А З

19 сентября 2022

№ 06-ПР/167

г. Улан-Удэ

**Об утверждении нормативов
запасов топлива**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 №131,

приказываю:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии организаций ООО «Хоринское ТКХ», муниципального образования «Хоринский район» на 2023 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (далее- ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива(далее-ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива(далее-НЭЗТ).
3. ННЗТ необходим для обеспечения работы котельных в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпанию НЭЗТ. ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после

Утверждены
приказом Министерства
строительства и модернизации
жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия
от « 19 » 09 2022 года № 06-11/167

Нормативы создания запасов топлива на котельных МҮО "Хоринский район" на 2023
ГОД

Наименование	Бурий уголь, тыс. тонн
ООО "Хоринское ТКХ"	
Неснижаемый нормативный запас топлива	0,228
Нормативный эксплуатационный запас топлива	1,374
Общий нормативный запас топлива	1,602
Итого по району	
Неснижаемый нормативный запас топлива	0,228
Нормативный эксплуатационный запас топлива	1,374
Общий нормативный запас топлива	1,602

ликвидации последствий аварийных ситуаций.

4. НЭЗТ формируется из объема основного топлива в качестве нормы запаса на определенный будущий промежуток времени. НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the words 'Министр' and 'Н.Ю. Рузавин'.

Н.Ю. Рузавин

Утверждены
приказом Министерства
строительства и модернизации
жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия

от « 19 » 09 2022 года № 06-11/167

Нормативы создания запасов топлива на котельных МҮО "Хоринский район" на 2023

ГОД

Наименование	Бурый уголь, тыс. тонн
ООО "Хоринское ТКХ"	
Неснижаемый нормативный запас топлива	0,228
Нормативный эксплуатационный запас топлива	1,374
Общий нормативный запас топлива	1,602
Итого по району	
Неснижаемый нормативный запас топлива	0,228
Нормативный эксплуатационный запас топлива	1,374
Общий нормативный запас топлива	1,602